

[Do tłumaczenia przedłożono kserokopię dwujęzycznego świadectwa badania, składającą się z 1 strony. Tłumaczenie obejmuje wyłącznie tekst w języku angielskim. Uwagi tłumacza podano w nawiasach kwadratowych.]

[logo]

Instytut Badań Inżynieryjnych, Przedsiębiorstwo Publiczne, Czechy

ŚWIADECTWO BADANIA

Numer O-30-00184-15

Producent MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne
Klecza Dolna 15a, 34-124 Klecza Górna
Polska

Produkt Kocioł wodny

Oznaczenie typu V7 PLUS 19 kW, V7 PLUS M 19 kW
V7 PLUS 38 kW, V7 PLUS M 38 kW
V7 PLUS 76 kW, V7 PLUS M 76 kW
V7 PLUS PELLET 19 kW, V7 PLUS PELLET M 19 kW
V7 PLUS PELLET 38 kW, V7 PLUS PELLET M 38 kW
V7 PLUS PELLET 76 kW, V7 PLUS PELLET M 76 kW

Metoda badania ČSN EN 303-5:2013

Proces grzania automatyczny

Paliwo pellet drzewny (C1)

Wyniki

Typ		V7 PLUS 19 kW, V7 PLUS PELLET 19 kW	V7 PLUS 38 kW, V7 PLUS PELLET 38 kW	V7 PLUS 76 kW, V7 PLUS PELLET 76 kW
Klasa		5	4	5
Moc nominalna				
CO (10% O ₂)	mg/m _n ³	36	213	41
OGC (10% O ₂)	mg/m _n ³	0	3	3
Pył (10% O ₂)	mg/m _n ³	14	19	10
Sprawność	%	90,5	87,5	89,3

Moc obniżona				
CO (10% O ₂)	mg/m _n ³	113	159	112
OGC (10% O ₂)	mg/m _n ³	1	5	13
Pył (10% O ₂)	mg/m _n ³	13	11	11
Sprawność	%	92,9	93,1	90,7

Podstawa dla wydania Świadectwa

Protokół nr 30-12552/T
wydany przez Laboratorium Badawcze nr 1045.1
akredytowane przez CAI, nr świadectwa akredytacji
354/2014

Instytut Badań Inżynieryjnych, Przedsiębiorstwo Publiczne, zaświadcza w niniejszym świadectwie, że przeprowadzone badanie produktu, o którym mowa wyżej, dało wyniki podane powyżej.

[CIAĞ DALSZY NA ODWROCIE]



Tomasz Kucharczyk

Brno, 2015-02-27

Milan Holomek

Dyrektor Stacji Badań Sprzętu Ciepłego i Ekologicznego

O-30-00184-15, strona 1 (1)

Instytut Badań Inżynieryjnych, przedsiębiorstwo publiczne, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czechy
www.szutest.cz

[naklejka z hologramem]

Ja, Tomasz Kucharczyk, tłumacz przysięgły języka angielskiego, poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z przedstawionym mi dokumentem w języku angielskim.

Nr uprawnień: TP 36/12

Wadowice, 27.03.2018 r.

Nr rep. 413/2018



Tommaso Schiavone