



Rok założenia 1955

INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKİ WĘGLA

ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze
tel. centrala: 32-271-00-41 • faks: 32-271-08-09
tel. sekretariat: 32 271 51 52, 32 274 50 07
e-mail: office@ichpw.pl • www.ichpw.pl
NIP 648-000-87-65 • REGON 000025945 • KRS 0000138095

SPRAWOZDANIE

z wykonania pracy pt.:

**Badania energetyczno-emisyjne wg normy
PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10) kotła c.o.
typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW
oraz porównanie uzyskanych parametrów
z kryteriami Rozporządzenia (UE) 2015/1189**



Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Dyrektor.....
dr inż. Aleksander Sobolewski
D/DBR

Zabrze, październik 2019r.

223/2019
nr ewidencyjny IChPW

Zleceńodawca: Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET W. Jurkiewicz
Gołuszowice 53, 48-100 Głubczyce

Komórka organizacyjna: CBT

Kierownik komórki organizacyjnej: dr inż. Sławomir Stelmach

Tytuł pracy: Badania energetyczno-emisyjne wg normy PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10)
kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW oraz porównanie uzyskanych parametrów
z kryteriami Rozporządzenia (UE) 2015/1189

Termin rozpoczęcia pracy: 26.08.2019r.

Termin zakończenia pracy: 23.10.2019r.

Autorzy pracy:

1. dr inż. Katarzyna Matuszek 
(imię i nazwisko, podpis)
2. mgr inż. Piotr Hrycko 
(imię i nazwisko, podpis)
3. Zygmunt Kamiński
(imię i nazwisko, podpis)
4. Michał Pańczyk
(imię i nazwisko, podpis)

Praca wykonana w ramach projektu nr: 31.19.465


Nr umowy: -

Tytuł projektu: Badania energetyczno-emisyjne wg normy PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10)
kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW oraz porównanie uzyskanych parametrów z
kryteriami Rozporządzenia (UE) 2015/1189

Termin rozpoczęcia projektu: 26.08.2019r.

Termin zakończenia projektu: 29.11.2019r.

Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Matuszek 
(imię i nazwisko, podpis)

Sprawdził:
dr inż. Sławomir Stelmach 
(imię i nazwisko, podpis)

Ilość stron: 15
Ilość tablic: 6
Ilość rysunków: -
Ilość załączników: 6

Rozdzielnik:

- Zleceńodawca x1
- CBT x1

SPIS TREŚCI

	strona:
1. Podstawa opracowania.....	4
2. Wprowadzenie, zakres i cel pracy.....	4
3. Przebieg badań.....	4
4. Badania energetyczno-emisyjne.....	9
5. Podsumowanie	15

Wykaz tablic:

Tablica 4.1.1. Parametry pracy kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW na podstawie instrukcji obsługi

Tablica 4.2.1. Skład chemiczny i parametry paliwa, którego użyto podczas badań kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW

Tablica 4.5.1.1. Zestawienie zmierzonych wartości i bilans cieplny kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy znamionowej 15 kW podczas badań bilansowych przy spalaniu węgla kamiennego sortyment groszek

Tablica 4.6.1. Porównanie osiągniętych podstawowych parametrów energetyczno-emisyjnych kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” z automatycznym załadunkiem paliwa o mocy 15 kW zasilanego węglem kamiennym sortyment groszek z kryteriami tzw. „Ekoprojektu”

Tablica 4.6.2. Osiągnięty współczynnik efektywności energetycznej (EEI) oraz klasa efektywności energetycznej kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” z automatycznym załadunkiem paliwa o mocy 15 kW zasilanego węglem kamiennym sortyment groszek*

Tablica 4.7.1. Badania i ocena według wytycznych normy PN-EN 303-5:2012 kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” z automatycznym załadunkiem paliwa o mocy znamionowej 15 kW

Wykaz rysunków:

-

Wykaz załączników:

Raport z badań nr 494/LP/2019,

Raport z badań nr 263-264/LS/2019,

Zaświadczenie dla Zleceniodawcy Badań wg PN-EN 303-5:2012 nr 132/2019,

Świadectwo nr 125/2019,

Informacja o niepewności rozszerzonej pobierania, przygotowania i badania próbek paliw stałych.

1. Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowi zlecenie z dn. 26.08.2019r. z Zakładu Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET W. Jurkiewicz, Gołuszowice 53, 48-100 Głubczyce.

2. Wprowadzenie, zakres i cel pracy

W ramach zlecenia przeprowadzono badania energetyczno-emisyjne kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW zasilanego węglem kamiennym sortyment groszek.

Kocioł c.o. „EKO-KWP 15” z automatycznym podawaniem paliwa (węgiel kamienny sortyment groszek) o mocy 15 kW wg danych Producenta jest sprzedawany pod następującymi nazwami handlowymi:

- „EKO-KWP 15”;
- „EKO-KWP 15 Premium”;
- „EKO-KWP 15 Keller”;
- „EKO-KWP Solei”;
- „EKO 15”;
- „TOP-EKO 15”;
- „TOP-EKO 15 Plus”;
- „NES 15 KWP”;
- „EKO-KWP 15 SERIGSTAD-ELEKTROMET”.

Badania kotła zostały przeprowadzone zgodnie z następującymi procedurami i normami obowiązującymi w Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki:

- Q/LS/01/D:2018 „Oznaczanie sprawności energetycznej”,
- Q/LS/02/D:2018 „Oznaczanie stężeń związków emitowanych w gazach odlotowych i technologicznych”,
- Q/LS/03/B:2017 „Oznaczanie stężenia pyłu PM10 i PM2,5 w spalinach z urządzeń grzewczych małej mocy (do 1 MW)”,
- PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” (pkt. 5.7 – 5.10 pkt. 5.8.5 „Wyznaczenie zużycia pomocniczej energii elektrycznej” – oznaczenie nie objęte zakresem akredytacji),
- PN-ISO 10396: 2001 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych”.

Badania prowadzone w Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki wg norm: PN-EN 303-5:2012, PN-ISO 10396: 2001 i procedur Q/LS/01/D:2018, Q/LS/02/D:2018 są objęte zakresem akredytacji. Certyfikat Akredytacji PCA AB 081.

3. Przebieg badań

3.1. Charakterystyka techniczna badanej jednostki kotłowej

Badany kocioł c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW z automatycznym podawaniem paliwa należy do niskotemperaturowych, stalowych kotłów wodnych, przeznaczonych do układów otwartych, przystosowanych do spalania węgla kamiennego sortyment groszek. W jednostce tej paliwo zasypywane jest do zbiornika zamykanego drzwiczkami stalowymi, umieszczonego z boku kotła nad podajnikiem ślimakowym napędzanym motoreduktorem. Podajnik przesuwając kolejne porcje paliwa z zasobnika do palnika retortowego z tzw. retortą stałą znajdującego się w komorze spalania. Komora spalania jest zamknięta drzwiczkami. Nad palnikiem umieszczony jest okrągły ceramiczny deflektor. Do palnika w komorze spalania podawany jest strumień powietrza za pomocą wentylatora nadmuchowego. W górnej części wymiennika kotłów umieszczona jest mufa wody zasilającej. Mufa wody

Badania energetyczno-emisyjne wg normy PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10) kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW oraz porównanie uzyskanych parametrów z kryteriami Rozporządzenia (UE) 2015/1189

powrotnej umieszczona jest w najniższym punkcie kotłów. Kocioł posiada płytowy wymiennik ciepła. Spaliny po przejściu przez wymiennik ciepła spaliny-woda, przechodzą przez czopuch kotłów do komina. Regulacja wydajności cieplnej kotła realizowana jest przez elektroniczny regulator temperatury który może pracować w trybie dwustanowym i automatycznym (wykorzystując algorytm regulacji PID). Regulator ten steruje pracą podajnika, wentylatora nadmuchu, pompy C.O. i C.W.U., pompą ogrzewania podłogowego i cyrkulacyjną. Kocioł izolowany jest wełną mineralną osłoniętą malowaną blachą stalową.

3.2. Wybór reprezentatywnej próbki

Próbka reprezentatywna dostarczona do badań przez Zleceniodawcę została przez niego wybrana zgodnie z PN-EN 303-5:2012 pkt. 5.1.2. Wybór kotła grzewczego do badań i jego wyposażenia; 5.1.3. Stan kotła grzewczego oraz 5.1.4. Badania typu. Zleceniodawca wytypował do badań kocioł c.o. typu: „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW.

3.3. Miejsce badań

Badania zostały przeprowadzone na stanowisku badawczym w Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki działającego w strukturze Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.


3.4. Personel nadzorujący i przeprowadzający badania

Badania zostały przeprowadzone przez pracowników Laboratorium:

- Kierownik badań: mgr inż. Piotr Hrycko (z-ca kierownika Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki),
- Pomocnik techniczny: Zygmunt Kamiński, Michał Pańczyk
- Nadzór nad wykonaniem badań w Laboratorium Gazów Przemysłowych i Produktów Węglipochodnych: dr Roksana Muzyka (kierownik Laboratorium Gazów Przemysłowych i Produktów Węglipochodnych),
- Nadzór nad wykonaniem badań w Laboratorium Paliw i Węgla Aktywnych: dr hab. inż. Marcin Sajdak (kierownik Laboratorium Paliw i Węgla Aktywnych),
- Nadzór nad wykonaniem badań w Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki oraz koordynacja pracy: dr inż. Katarzyna Matuszek (kierownik Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki).

3.5. Szczegółowa charakterystyka jednostki wytypowanej do badań



Kocioł c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy znamionowej 15 kW



Palnik

Producent: PANCERPOL sp. j., Producent podajników ślimakowych, ul. Szalasowizna 22, 42-530 Dąbrowa Górnicza

Typ: PPSV 10 kW



Tabliczka znamionowa:

ZAKŁAD URZĄDZEŃ GRZEWczyCH ELEKTROME Wojciech Jurkiewicz 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53 tel. 77 / 47 10 810		CE 	
KOCIOŁ GRZEWczy WĘGLOWY EKO KWP 15 z automatycznym podajnikiem paliwa			
Moc cieplna nominalna	15 kW	Sprawność cieplna	ok. 89,6%
Zakres regulacji mocy	4,5-15 kW	Pobór mocy przy mocy nominalnej	270 W
Klasa kotła	5	Napęcie znam.	1~230V/50Hz
Max. ciśnienie robocze	2,5 bar	Ciężar kotła	360 kg
Max. temp. robocza	85°C	Pojemność wodna	80 l
PALIWO/KLASA PALIWA:		Pobór prądu	1,17 A
(wg. PN-EN 303-5:2012)			
eko - groszek: węgiel kamienny/ klasa a1		Nr fabr.	???
		Rok prod.	2019


Wentylator:



Producent: DOMER SIERECKI Spółka
Jawna ul. Sienkiewicza 45 A 63-300
Pleszew

Typ: DM 80
Data produkcji: 05.2017
Napięcie: 230 V
Częstotliwość: 50 Hz
Moc: 80 W
Wydatek max: 320 m³/h
Spręż max: 300 Pa


Motoreduktor:



Producent: HF Inverter Polska Sp.C. ul. M.
Sklodowskiej-Curie 101E 87-100 Toruń,
Poland

Typ: HFEH80/50

Sterownik zastosowany do badań



Producent: P.P.H.U. ProND ul. Kręta 2, 63-
645 Łęka Opatowska woj. wielkopolskie,
POLSKA

Typ: IRYD RTZ pid

Sterowniki montowane również na kotłach:

Typ: EL683zPID, producent: TECH STEROWNIKI Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz

Typ: COMPACT KWP, producent: Estyma electronics Sp. z o.o. Sp.k. Gajewo,
Aleja Lipowa 4, 11-500 Giżycko

4.1. Parametry pracy kotła

Tablica 4.1.1. Parametry pracy kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW na podstawie instrukcji obsługi

Nr	Parametry kotła c.o.: „EKO-KWP 15” o mocy nominalnej 15 kW	Jednostka	Wartość
1	Moc nominalna	kW	15
2	Wymagany ciąg kominowy	Pa	- 15
3	Sprawność	%	ok. 89,6
4	Dopuszczalne paliwo	-	Węgiel kamienny sortyment groszek
5	Gabaryty (wymiary) kotła szerokość głębokość wysokość	mm mm mm	560 830 1235
6	Masa kotła	kg	360
7	Objętość zasobnika paliwa	m ³	0,155
8	Masa jednokrotnego załadunku paliwa do zbiornika	kg	120
9	Pojemność wody w kotle	l	80
10	Maksymalna temperatura pracy	°C	85
11	Dopuszczalne ciśnienie pracy	bar	2,5

4.2. Program badań i opis paliwa do badań

Program badań obejmował testy i sprawdzenie spełnienia wymagań określonych w pkt. 4.4. „Wymagania cieplne” normy PN-EN 303-5:2012. Badania kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW zostały przeprowadzone podczas spalania węgla kamiennego sortyment groszek (tablica 4.2.1) zgodnie z PN-EN 303-5:2012 pkt. 5.3 Paliwo do badań.

Tablica 4.2.1. Skład chemiczny i parametry paliwa, którego użyto podczas badań kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW

Nr	Parametr	Symb.	Jedn.	Wartość
1	Zawartość wilgoci w stanie roboczym	W_t	%	7,4
2	Zawartość wilgoci	W^a	%	2,9
3	Zawartość popiołu	A^a	%	3,9
4	Zawartość popiołu	A^r	%	3,7
5	Części lotne	V^{daf}	%	28,54
6	Zawartość węgla	C_t^a	%	80,4
7	Zawartość wodoru	H_t^a	%	3,73

8	Zawartość siarki	S^a_t	%	0,74
9	Zawartość azotu	N^a_t	%	1,22
10	Zawartość tlenu	O^a_d	%	7,30
11	Ciepło spalania	Q^a_s	J/g	30747
12	Wartość opałowa	Q^a_i	J/g	29862
13	Wartość opałowa w stanie roboczym	Q^r_i	J/g	28365

4.3. Opis stanowiska badawczego

Badania i pomiary zostały przeprowadzone na stanowisku badawczym w Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki działającego w strukturze Instytutu Chemicznej Przeróbki i Węgla w Zabrzu.

Urządzenia pomiarowe użyte podczas badania kotła spełniają wymagania zawarte w PN-EN 303-5:2012 pkt. 5.2. Przyrządy pomiarowe i metody pomiarów.

4.4. Metodyka badań

Badania przeprowadzono zgodnie z Normą: PN-EN 303-5:2012 pkt.:

5.1. Warunki wykonywania badań

5.2. Przyrządy pomiarowe i metody pomiarów

Stężenie pyłu ustalono metodą grawimetryczną (filtracyjną) zgodnie z procedurą wewnętrzną Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki Q/LS/02/D:2018, normą PN-Z-04030-7 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną oraz wytocznymi przedmiotowej normy w tym pkt. 5.9.2. Kocioł grzewczy zasilany paliwem automatycznie

5.3. Paliwo do badań

5.7. Wykonanie badań cieplnych

5.8. Wyznaczenie obciążenia cieplnego i sprawności cieplnej kotła, pkt. 5.8.5. Wyznaczenie zużycia pomocniczej energii elektrycznej – oznaczenie nie objęte zakresem akredytacji

5.9. Wyznaczenie wielkości emisji zanieczyszczeń

5.10. Obliczenia

oraz normą PN-ISO 10396:2001 i procedurą Q/LS/03/B:2017.

4.5. Wyniki badań

4.5.1. Wyniki badań kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy znamionowej 15 kW

W trakcie badań kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy znamionowej 15 kW parametry pracy kotła ustawiono na sterowniku w następujących konfiguracjach:

- Dla pracy z mocą nominalną (test 1)
 - czas podawania paliwa – 5 s
 - czas przerwy w podawaniu paliwa – 10 s
 - ustawienie wentylatora – 40 %

- Dla pracy z mocą minimalną (test 2)
 - czas podawania paliwa – 8 s
 - czas przerwy w podawaniu paliwa – 52 s
 - ustawienie wentylatora – 16 %

Tablica 4.5.1.1. Zestawienie zmierzonych wartości i bilans cieplny kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy znamionowej 15 kW podczas badań bilansowych przy spalaniu węgla kamiennego sortyment groszek

Nr	Opis	Skrót	Jednostka	„moc nominalna” (test 1)	„moc minimalna” (test 2)
Węgiel kamienny sortyment groszek (paliwo wg. tablicy 4.2.1.)					
1	Zawartość wilgoci w stanie roboczym	W_t	%	7,4	7,4
2	Wartość opałowa w stanie roboczym	Q'_i	kJ/kg	28365	28365
3	Strumień paliwa podawany do spalania	B	kg/h	1,9	0,6
Parametry powietrza					
4	Temperatura otoczenia	t_{ot}	°C	30,0	28,2
5	Wilgotność	φ	%	37,7	44,2
6	Ciśnienie atmosferyczne	p_{at}	hPa	986,1	986,1
Parametry wody					
7	Temperatura na dolocie do kotła	t_1	°C	57,42	77,56
8	Temperatura na wylocie z kotła	t_2	°C	70,79	81,82
9	Strumień wody	V_w m_w	m ³ /h kg/h	0,90 882,8	0,90 876,2
Parametry spalin					
10	Temperatura spalin	t_{sp}	°C	117,4	82,7
11	Ciąg kominowy	p_k	Pa	-14,5	-8,0
12	Stężenie CO ₂	CO ₂	%	10,06	7,84
13	Stężenie O ₂	O ₂	%	8,38	11,61
14	Stężenie CO	CO	mg/m ³ _u	241,8	421,7
15	Stężenie SO ₂	SO ₂	mg/m ³ _u	929,4	681,3
16	Stężenie NO	NO	mg/m ³ _u	240,2	171,1
17	Stężenie pyłu wg PN-EN 303-5:2012 oraz (masa próbki ślepej)	S_u	mg/m ³ _u (g)	12,4 (0,00003)	20,4 (0,00001)
18	Stężenie OGC	OGC	mg/m ³ _u	2,8	16,1
Pozostałości po spalaniu					
19	Strumień popiołu	G_a	kg/h	-	-
20	Strumień żużla	G_s	kg/h	0,067	0,028
21	Części palne w żużlu	b_a	%	13,8	33,8
22	Części palne w popiele	b_s	%	-	-
Bilans energetyczny					
23	Strumień spalin	m_s	g/s	8,6	3,7
24	Lambda	λ	-	1,65	2,21
25	Strata kominowa (fizyczna)	ζ_k	%	6,12	4,73

Badania energetyczno-emisyjne wg normy PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10) kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW oraz porównanie uzyskanych parametrów z kryteriami Rozporządzenia (UE) 2015/1189

26	Strata niezupełnego spalania	ζ_{CO}	%	0,12	0,27
27	Strata niecałkowitego spalania	ζ_C	%	0,56	1,76
28	Strata do otoczenia	ζ_{ot}	%	1,33	2,36
29	Sprawność	η	%	91,9	90,9
30	Moc kotła (z wody)	Q	kW	14,01	4,47
31	Względne ciepłe obciążenie kotła	Q/Q _{zn}	%	93,4	29,8
Emisja					
32	Emisja CO	E _{CO}	g/GJ	104,8	245,6
33	Emisja SO ₂	E _{SO2}	g/GJ	402,7	396,7
34	Emisja NO _x	E _{NOx}	g/GJ	159,5	152,7
35	Emisja pyłu	E _{st}	g/GJ	5,4	11,9
36	Emisja pyłu PM10*	E _{PM10}	g/GJ	4,4	9,9
37	Emisja pyłu PM2,5*	E _{PM2,5}	g/GJ	3,1	7,0
38	Emisja OGC	E _{OGC}	g/GJ	1,2	9,4
39	Emisja CO ₂	E _{CO2}	kg/GJ	86,2	90,2
40	Zawartość CO ₂ przeliczona na 10% O ₂	CO ₂ (10% O ₂)	%	8,77	9,18
41	Stężenie CO przeliczone na 10% O ₂	CO (10% O ₂)	mg/m ³ _u	210,8	494,0
42	Stężenie SO ₂ przeliczone na 10% O ₂	SO ₂ (10% O ₂)	mg/m ³ _u	810,1	798,0
43	Stężenie NO _x przeliczone na 10% O ₂	NO _x (10% O ₂)	mg/m ³ _u	321,0	307,3
44	Stężenie pyłu wg PN-EN 303-5:2012 przeliczone na 10% O ₂	S _u (10% O ₂)	mg/m ³ _u	10,8	23,8
45	Stężenie OGC przeliczone na 10% O ₂	OGC (10% O ₂)	mg/m ³ _u	2,5	18,8
Zużycie energii elektrycznej					
46	Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne**	el	kW	0,080	0,032
47	Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne w trybie czuwania**	P _{SB}	kW	0,0026	

*) metoda impaktorowa wg procedury wewnętrznej Q/LS/03/B:2017

**) oznaczenie nie objęte zakresem akredytacji

4.6. Porównanie osiągniętych parametrów energetyczno-emisyjnych kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW z kryteriami Dyrektywy „ekodesign” - czyli tzw. „Ekoprojektu”

Uzyskane z testów podstawowe parametry energetyczno-emisyjne kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW porównano z kryteriami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, tablica 4.6.1 W tablicy 4.6.2 przedstawiono wartość współczynnika efektywności energetycznej (EEI) oraz klasę efektywności energetycznej kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW z automatycznym załadunkiem paliwa zasilanego węglem kamiennym sortyment groszek, wg ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2015/1187.

Tablica 4.6.1. Porównanie osiągniętych podstawowych parametrów energetyczno-emisyjnych kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” z automatycznym załadunkiem paliwa o mocy 15 kW zasilanego węglem kamiennym sortyment groszek z kryteriami tzw. „Ekoprojektu”

Parametr	Kryteria*	Wartość parametru
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej, P_n , kW	-	14,0
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30 % znamionowej mocy cieplnej, P_p , kW	-	4,5
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej, η_n , %	-	88,9
Sprawność użytkowa przy 30 % znamionowej mocy cieplnej, η_p , %	-	87,9
Sezonowej efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s , %	≥ 75	83,3
**Emisja OGC, $E_{s\ OGC}$, mg/m ³ _u	≤ 20	16,4
**Emisja CO, $E_{s\ CO}$, mg/m ³ _u	≤ 500	451,4
**Emisja NO _x , $E_{s\ NO_x}$, mg/m ³ _u	≤ 350	309,4
**Emisja pyłu, $E_{s\ PM}$, mg/m ³ _u	≤ 40	21,9

*kryteria obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. (wg załącznika II ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189)

**emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń w przeliczeniu na 10 % O₂ w standardowych warunkach – w temperaturze 0°C i przy ciśnieniu wynoszącym 1013 milibarów (załącznik III ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189)

Tablica 4.6.2. Osiągnięty współczynnik efektywności energetycznej (EEI) oraz klasa efektywności energetycznej kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” z automatycznym załadunkiem paliwa o mocy 15 kW zasilanego węglem kamiennym sortyment groszek*

Parametr	Jedn.	Wartość parametru
Współczynnik efektywności energetycznej kotła (EEI)*	-	83
Klasa efektywności energetycznej	-	B

*wg ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne

4.7. Sprawdzenie wybranych wymagań normy PN-EN 303-5:2012

Badania kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW z automatycznym podawaniem paliwa pod kątem wymagań i oceny spełnienia wymagań w pkt. 5.8.2. Wyznaczenie nominalnej mocy cieplnej i 4.4. Wymagania cieplne oraz punkt 7 normy PN-EN 303-5:2012 zostały zamieszczone w tablicy 4.7.1.

Tablica 4.7.1. Badania i ocena według wytycznych normy PN-EN 303-5:2012 kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” z automatycznym załadunkiem paliwa o mocy znamionowej 15 kW

Nr	Punkty normy PN-EN 303-5:2012	Wymagania (dane Producenta)	Ocena (spełnione; niespełnione)
1	5.8.2.	Punkt 5.8.2. Wyznaczenie nominalnej mocy cieplnej.	spełnione: 14,0 kW (z badań)
		(dane Producenta: 15 kW)	
		Według normy: $\pm 8\% Q_N$ (dla mocy 15 kW podanej przez Producenta: $\pm 1,2$ kW)	
2	4.4.2.	Punkt 4.2.2. Sprawność cieplna kotła oraz punkty 5.7. Wykonanie badań cieplnych, 5.8. Wyznaczenie obciążenia cieplnego i sprawności cieplnej kotła 5.9 Wyznaczenie wielkości emisji zanieczyszczeń	spełnione 94,0 % (z badań)
		(dane Producenta: $\eta = 89,6\%$)	
		Według normy wzór (1): $\eta \geq 88,2\%$ - klasa 5	
3	4.4.3.	Punkt 4.4.3. Temperatura spalin wylotowych. Dla kotłów grzewczych, w których temperatura spalin wylotowych przy nominalnej mocy cieplnej przekracza temperaturę otoczenia o mniej niż 160 K, producent powinien podać informacje dotyczące wykonania kominia, w celu zapobiegania możliwości osadzaniu się sadzy, niewystarczającego ciągu kominowego i kondensacji w kanałach spalin. Tsp = 117,4 °C Tot = 30,0 °C Tsp-Tot = 87,4 °C	spełnione pod warunkiem umieszczenia przez Producenta w DTR informacji dotyczących wykonania kominia
4	4.4.4.	Punkt 4.4.4. Ciąg spalin. Producent powinien podać minimalny ciąg na wylocie spalin niezbędny dla prawidłowej pracy. Punkt 5.7.1. Podczas badań kotła grzewczego średnie ciśnienie spalin nie powinno różnić się od wartości podanej przez producenta więcej niż o ± 3 Pa.	spełnione na mocy nominalnej -0,145 mbar
		(dane Producenta: pk = -0,15 mbar)	
5	4.4.6.	Punkt 4.4.6. Minimalna moc cieplna. i punkt 5.8.3. Wyznaczenie minimalnej mocy cieplnej.	spełnione 4,5 kW
		(dane Producenta: -/-)	
		Według normy $Q_{\min} \leq 30\% Q_N$	

6	4.4.7. tablica 6	Punkt 4.4.7. Graniczne wartości emisji oraz punkty 5.7 Wykonanie badań cieplnych 5.9 Wyznaczenie wielkości emisji zanieczyszczeń i 5.10 Obliczenia		spełnione klasa 5
		Według normy		
		Badanie		
		Q_N	$CO \leq 500 \text{ mg/m}^3_u$ $OGC \leq 20 \text{ mg/m}^3_u$ $Pył \leq 40 \text{ mg/m}^3_u$	
Q_{min}	$CO \leq 500 \text{ mg/m}^3_u$ $OGC \leq 20 \text{ mg/m}^3_u$	$CO = 494,0 \text{ mg/m}^3_u$ $OGC = 18,8 \text{ mg/m}^3_u$		
7	PN-EN 303-5:2012	Ogólna ocena wyników badań: Kocioł c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW zasilany węglem kamiennym sortyment groszek spełnia kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według normy PN-EN 303-5:2012 w klasie 5		
8	7.	Punkt 7.1. Postanowienia ogólne		spełnione
9		Punkt 7.2. Informacje na tabliczce znamionowej		wymaga uzupełnienia
10		Punkt 7.3. Wymagania dotyczące tabliczki znamionowej		spełnione

4. Podsumowanie

Wyniki badań w tym dokumencie odnoszą się wyłącznie do badanego kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW zasilanego węglem kamiennym sortyment groszek. Według danych Producenta kocioł ten jest sprzedawany pod następującymi nazwami handlowymi:

- „EKO-KWP 15”;
- „EKO-KWP 15 Premium”;
- „EKO-KWP 15 Keller”;
- „EKO-KWP Solei”;
- „EKO 15”;
- „TOP-EKO 15”;
- „TOP-EKO 15 Plus”;
- „NES 15 KWP”;
- „EKO-KWP 15 SERIGSTAD-ELEKTROMET”.

Badany kocioł spełnia kryteria sprawności cieplnej i emisji według normy PN-EN 303-5:2012 w klasie 5.

Z porównania uzyskanych podczas testów, podstawowych parametrów energetyczno-emisyjnych kotła c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW z kryteriami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe wynika, iż kocioł ten spełnia wszystkie konieczne kryteria. Badane urządzenie spełnia kryteria w zakresie sezonowej sprawności energetycznej i sezonowej emisji OGC, CO, NO_x oraz pyłu.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Centrum Badań Technologicznych
Kierownik Laboratorium Technologii
Spalania i Energetyki
dr inż. Katarzyna Matuszek

	INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA ul. Zamkowa 1 • 41-803 Zabrze tel. centrala 32 271 00 41 • fax 32 271 08 09 NIP 648 000 87 65 • REGON 000025945 • KRS 0000138095 LABORATORIUM TECHNOLOGII SPALANIA I ENERGETYKI	  AB 081
	RAPORT Z BADAŃ NR: 263/LS/2019	
Ilość stron: 2 Strona: 1 Ilość załączników: -		
Zleceniodawca: Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET W. Jurkiewicz Gołuszowice 53, 48-100 Głubczyce Nr umowy/zlecenia: 31.19.465 Opis i nr badanej próbki: kocioł c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW, nr próbki LS/14808/19 Data przyjęcia próbki: 28.08.2019 Data wykonania badań: 29.08.2019 ÷ 23.10.2019		

Rodzaj badania / metoda badania		Symbol	Jedn.	Wartość ± niepewność pomiaru	
Oznaczanie sprawności energetycznej wg Q/LS/01/D:2018	A	η	%	93,2	± 2,1
Oznaczanie sprawności energetycznej wg PN-EN 303-5:2012	A	η	%	90,9	± 2,0
Temperatura wody na dopływie wg PN-EN 303-5:2012	A	t_{w1}	°C	77,56	± 0,02
Temperatura wody na odpływie wg PN-EN 303-5:2012	A	t_{w2}	°C	81,82	± 0,47
Strumień objętości wody wg PN-EN 303-5:2012	A	V_w	l/min	15,021	± 0,002
Strumień masy wody wg PN-EN 303-5:2012	A	G_w	kg/h	876,2	± 0,1
Strumień spalnego paliwa wg PN-EN 303-5:2012	A	B	kg/h	0,62	± 0,03
Temperatura spalin wg PN-EN 303-5:2012	A	t_{sp}	°C	82,7	± 1,1
Ciśnienie spalin wg PN-EN 303-5:2012	A	p_k	Pa	-8,0	± 0,3
Stężenia związków emitowanych w spalinach podczas badań kotłów grzewczych na paliwa stałe wg PN-EN 303-5:2012 i wg PN-ISO 10396:2001	Tlen	A	Z_{O_2}	%	11,61 ± 0,17
	Dwutlenek węgla	A	C_{CO_2}	%	7,84 ± 0,19
	Tlenek węgla	A	C_{CO}	mg/m ³ _u	421,7 ± 9,3
	Dwutlenek siarki	A	C_{SO_2}	mg/m ³ _u	681,3 ± 23,2
	Tlenek azotu	A	C_{NO}	mg/m ³ _u	171,1 ± 9,1
Stężenia związków emitowanych w spalinach podczas badań kotłów grzewczych na paliwa stałe wg PN-EN 303-5:2012	OGC	A	C_{OGC}	mg/m ³ _u	16,1 ± 0,9
	Pył	A	$C_{Pył}$	mg/m ³ _u	20,4 ± 0,9

elst.

	INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA ul. Zamkowa 1 • 41-803 Zabrze tel. centrala 32 271 00 41 • fax 32 271 08 09 NIP 648 000 87 65 • REGON 000025945 • KRS 0000138095 LABORATORIUM TECHNOLOGII SPALANIA I ENERGETYKI	  AB 081										
RAPORT Z BADAŃ NR: 263/LS/2019		Ilość stron: 2 Strona: 2 Ilość załączników: -										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Zleceniodawca:</td> <td>Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET W. Jurkiewicz Gołuszowice 53, 48-100 Głubczyce</td> </tr> <tr> <td>Nr umowy/zlecenia:</td> <td>31.19.465</td> </tr> <tr> <td>Opis i nr badanej próbki:</td> <td>kocioł c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW, nr próbki LS/14808/19</td> </tr> <tr> <td>Data przyjęcia próbki:</td> <td>28.08.2019</td> </tr> <tr> <td>Data wykonania badań:</td> <td>29.08.2019 + 23.10.2019</td> </tr> </table>			Zleceniodawca:	Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET W. Jurkiewicz Gołuszowice 53, 48-100 Głubczyce	Nr umowy/zlecenia:	31.19.465	Opis i nr badanej próbki:	kocioł c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW, nr próbki LS/14808/19	Data przyjęcia próbki:	28.08.2019	Data wykonania badań:	29.08.2019 + 23.10.2019
Zleceniodawca:	Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET W. Jurkiewicz Gołuszowice 53, 48-100 Głubczyce											
Nr umowy/zlecenia:	31.19.465											
Opis i nr badanej próbki:	kocioł c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW, nr próbki LS/14808/19											
Data przyjęcia próbki:	28.08.2019											
Data wykonania badań:	29.08.2019 + 23.10.2019											

Powtarzalność wyników oznaczania jest zgodna z wymaganiem procedury, wg której parametry są oznaczane. Niepewność rozszerzona pomiaru jest wyznaczona dla $k=2$ i poziomu ufności około 0,95. W oszacowaniu niepewności pomiaru nie uwzględniono składowej dotyczącej etapu pobierania próbek.

A – metoda objęta zakresem akredytacji; N – metoda nie objęta zakresem akredytacji

Uwagi odnośnie pobrania próbek:

Za pobieranie próbki, jej reprezentatywność i dostarczenie odpowiada Zleceniodawca.

Zleceniodawca pobrał próbkę zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012, pkt. 5.1.2; 5.1.3 i 5.1.4. Stan dostarczonej próbki prawidłowy.

Inne uwagi:

Test energetyczno-emisyjny nr LS/14808/19/A, paliwo nr LS/14543/19

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do wymienionych w raporcie obiektów badań. Bez pisemnej zgody Laboratorium w żadnym przypadku Raport nie może być powielony inaczej, jak tylko w całości.

Sprawdził:
 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 Centrum Badań Technologicznych
 Z-ca Kierownika Laboratorium
 Technologii Spalania i Energetyki
mgr inż. Piotr Hrycko
 imię i nazwisko, data, podpis

Autoryzował:
 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 Centrum Badań Technologicznych
 Kierownik Laboratorium Technologii
 Spalania i Energetyki
dr inż. Katarzyna Matuszek
 imię i nazwisko, data, podpis

	INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA ul. Zamkowa 1 • 41-803 Zabrze tel. centrala 32 271 00 41 • fax 32 271 08 09 NIP 648 000 87 65 • REGON 000025945 • KRS 0000138095 LABORATORIUM TECHNOLOGII SPALANIA I ENERGETYKI	  AB 081
	RAPORT Z BADAŃ NR: 264/LS/2019	
Ilość stron: 2 Strona: 1 Ilość załączników: -		
Zleceniodawca: Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET W. Jurkiewicz Gołuszowice 53, 48-100 Głubczyce Nr umowy/zlecenia: 31.19.465 Opis i nr badanej próbki: kocioł c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW, nr próbki LS/14808/19 Data przyjęcia próbki: 28.08.2019 Data wykonania badań: 29.08.2019 ÷ 23.10.2019		

Rodzaj badania / metoda badania		Symbol	Jedn.	Wartość ± niepewność pomiaru	
Oznaczanie sprawności energetycznej wg Q/LS/01/D:2018	A	η	%	93,2	± 2,1
Oznaczanie sprawności energetycznej wg PN-EN 303-5:2012	A	η	%	91,9	± 2,0
Temperatura wody na dopływie wg PN-EN 303-5:2012	A	t_{w1}	°C	57,42	± 0,02
Temperatura wody na odpływie wg PN-EN 303-5:2012	A	t_{w2}	°C	70,79	± 0,40
Strumień objętości wody wg PN-EN 303-5:2012	A	V_w	l/min	15,002	± 0,002
Strumień masy wody wg PN-EN 303-5:2012	A	G_w	kg/h	882,8	± 0,1
Strumień spalnego paliwa wg PN-EN 303-5:2012	A	B	kg/h	1,94	± 0,08
Temperatura spalin wg PN-EN 303-5:2012	A	t_{sp}	°C	117,4	± 1,6
Ciśnienie spalin wg PN-EN 303-5:2012	A	p_k	Pa	-14,5	± 0,6
Stężenia związków emitowanych w spalinach podczas badań kotłów grzewczych na paliwa stałe wg PN-EN 303-5:2012 i wg PN-ISO 10396:2001	Tlen	A	Z_{O_2}	%	8,38 ± 0,14
	Dwutlenek węgla	A	C_{CO_2}	%	10,06 ± 0,20
	Tlenek węgla	A	C_{CO}	mg/m ³ _u	241,8 ± 10,9
	Dwutlenek siarki	A	C_{SO_2}	mg/m ³ _u	929,4 ± 20,4
	Tlenek azotu	A	C_{NO}	mg/m ³ _u	240,2 ± 12,7
Stężenia związków emitowanych w spalinach podczas badań kotłów grzewczych na paliwa stałe wg PN-EN 303-5:2012	OGC	A	C_{OGC}	mg/m ³ _u	2,8 ± 0,9
	Pył	A	$C_{Pył}$	mg/m ³ _u	12,4 ± 0,6

Aut.

	INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKİ WĘGLA ul. Zamkowa 1 • 41-803 Zabrze tel. centrala 32 271 00 41 • fax 32 271 08 09 NIP 648 000 87 65 • REGON 000025945 • KRS 0000138095 LABORATORIUM TECHNOLOGII SPALANIA I ENERGETYKI	  AB 081
RAPORT Z BADAŃ NR: 264/LS/2019		Ilość stron: 2 Strona: 2 Ilość załączników: -
Zlecniodawca: Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET W. Jurkiewicz Gołuszowice 53, 48-100 Głubczyce Nr umowy/zlecenia: 31.19.465 Opis i nr badanej próbki: kocioł c.o. typu „EKO-KWP 15” o mocy 15 kW, nr próbki LS/14808/19 Data przyjęcia próbki: 28.08.2019 Data wykonania badań: 29.08.2019 ÷ 23.10.2019		

Powtarzalność wyników oznaczania jest zgodna z wymaganiem procedury, wg której parametry są oznaczane. Niepewność rozszerzona pomiaru jest wyznaczona dla $k=2$ i poziomu ufności około 0,95. W oszacowaniu niepewności pomiaru nie uwzględniono składowej dotyczącej etapu pobierania próbek.

A – metoda objęta zakresem akredytacji; N – metoda nie objęta zakresem akredytacji

Uwagi odnośnie pobrania próbek:

Za pobieranie próbki, jej reprezentatywność i dostarczenie odpowiada Zlecniodawca.

Zlecniodawca pobrał próbkę zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012, pkt. 5.1.2; 5.1.3 i 5.1.4. Stan dostarczonej próbki prawidłowy.

Inne uwagi:

Test energetyczno-emisyjny nr LS/14808/19/B, paliwo nr LS/14543/19

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do wymienionych w raporcie obiektów badań. Bez pisemnej zgody Laboratorium w żadnym przypadku Raport nie może być powielony inaczej, jak tylko w całości.

Sprawdził:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Centrum Badań Technologicznych
Z-ca Kierownika Laboratorium
Technologii Spalania i Energetyki
mgr inż. Piotr Hrycko
imię i nazwisko, data, podpis

Autoryzował:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Centrum Badań Technologicznych
Kierownik Laboratorium Technologii
Spalania i Energetyki
dr inż. Katarzyna Matyszkiewicz
imię i nazwisko, data, podpis



RAPORT Z BADAŃ NR: 494/LP/2019

Ilość stron: 2
Strona: 1
Ilość załączników: -

Zlecienniodawca: CBT- IChPW
Nr umowy/zlecenia: 31.19.431 z dn. 19.04.19r.
Opis i nr badanej próbki: paliwo - węgiel kamienny, sortyment groszek, pr. nr LS/14543/19 / LP/746/19.
Data przyjęcia próbki: 25.04.19r.
Data wykonania badań: 06.05 – 13.05.19r.

Rodzaj badania / Metoda badawcza		Symbol	Jednostka	Wynik badania z niepewnością rozszerzoną
Zawartość wilgoci całkowitej PN-80/G-04511, p. 2.3.2 ¹⁾	A	W_t^r	%	7,4 ± 0,5
Zawartość wilgoci w stanie analitycznym PN-80/G-04511 ¹⁾	A	W^a	%	2,9 ± 0,1
Zawartość popiołu w stanie analitycznym PN-80/G-04512+A _z 1:2002 ¹⁾	A	A^a	%	3,9 ± 0,2
Zawartość popiołu w stanie roboczym PN-80/G-04512+A _z 1:2002 ¹⁾	A	A^r	%	3,7 ± 0,2
Zawartość części lotnych w stanie analitycznym PN-G-04516:1998	A	V^a	%	26,60 ± 0,17
Zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowym PN-G-04516:1998	A	V^{daf}	%	28,54 ± 0,25
Ciepło spalania w stanie analitycznym PN-81/G-04513 ¹⁾	A	Q_s^a	J/g	30747 ± 83
Wartość opałowa w stanie analitycznym PN-81/G-04513 ¹⁾	A	Q_i^a	J/g	29862 ± 101
Wartość opałowa w stanie roboczym PN-81/G-04513 ¹⁾	A	Q_i^r	J/g	28365 ± 246
Zawartość siarki całkowitej w stanie analitycznym PN-G-04584:2001	A	S_t^a	%	0,74 ± 0,04
Zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym PN-G-04584:2001	A	S_t^r	%	0,71 ± 0,04
Zawartość siarki popiołowej w stanie analitycznym PN-G-04584:2001	A	S_A^a	%	0,19 ± 0,06
Zawartość siarki palnej w stanie analitycznym PN-G-04584:2001	A	S_C^a	%	0,55 ± 0,05

¹⁾ norma wycofana przez PKN

19/05



RAPORT Z BADAŃ NR: 494/LP/2019

Ilość stron: 2
Strona: 2
Ilość załączników: -

Zlecniodawca: CBT- IChPW
Nr umowy/zlecenia: 31.19.431 z dn. 19.04.19r.
Opis i nr badanej próbki: paliwo - węgiel kamienny, sortyment groszek, pr. nr LS/14543/19 / LP/746/19.
Data przyjęcia próbki: 25.04.19r.
Data wykonania badań: 06.05 – 13.05.19r.

Rodzaj badania / Metoda badawcza		Symbol	Jednostka	Wynik badania z niepewnością rozszerzoną
Zawartość węgla całkowitego w stanie analitycznym PN-G-04571:1998	A	C _t ^a	%	80,4 ± 0,6
Zawartość wodoru całkowitego w stanie analitycznym PN-G-04571:1998	A	H _t ^a	%	3,73 ± 0,27
Zawartość azotu w stanie analitycznym PN-G-04571:1998	A	N ^a	%	1,22 ± 0,15
Zawartość tlenu w stanie analitycznym (obliczona)	N	O _d ^a	%	7,30

Powtarzalność wyników oznaczania jest zgodna z wymaganiem procedury, wg której parametry są oznaczane.
Niepewność rozszerzona pomiaru jest wyznaczona dla k=2 i poziomu ufności około 0,95. W oszacowaniu niepewności pomiaru nie uwzględniono składowej dotyczącej etapu pobierania próbek.

A- metoda objęta zakresem akredytacji; N- metoda nie objęta zakresem akredytacji.

Uwagi odnośnie pobrania próbek:

Za pobieranie próbki, jej reprezentatywność i dostarczenie odpowiada Zlecniodawca.

Próbka pobrana zgodnie z normą PN-G-04502:2014 i instrukcją Q/LS/I/5.8/13/A.

Stan dostarczonej próbki prawidłowy.

Inne uwagi: brak

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do wymienionych w raporcie obiektów badań. Bez pisemnej zgody Laboratorium w żadnym przypadku Raport nie może być powielony inaczej, jak tylko w całości.

Sprawdził:

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Centrum Badań Laboratoryjnych

13.05.2019 *Jagustyn*

Barbara Jagustyn

(imię i nazwisko, data, podpis)

Autoryzował:

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Centrum Badań Laboratoryjnych

13.05.2019 *Gie*

Nina Bątołek-Giesa

(imię i nazwisko, data, podpis)

Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki

**Informacja o niepewności rozszerzonej pobierania, przygotowania
i badania próbek paliw stałych**

Zabrze, dn. 07.05.2019r

Lp.	Paliwa stałe	Oznaczenie	Niepewność rozszerzona przygotowania i analizy próbki	Niepewność rozszerzona pobierania, przygotowania i analizy próbki	
1.	Węgiel kamienny	W _t ^r	0,5	1,3	
		A ^r	0,2	0,5	
		S _t ^r	0,04	0,09	
		Q _i ^r	246	645	
		C _t ^r	0,7	1,8	
			0,8 – na CS	2,0	
2.	Koks	W _t ^r	0,5	1,3	
		A ^r	0,2	0,5	
		S _t ^r	0,04	0,09	
		Q _i ^r	208	645	
		C _t ^r	0,7	1,8	
			0,8 – na CS	2,0	
3.	Biomasa stała pelet	M _{ar}	≤13%	0,5	1,3
			>13%	1,2	3,2
		A _{ar}	0,3	0,8	
		w _{s, ar}	0,03	0,08	
		q _{p, net, ar}	210	570	
		C _{ar}	0,7	1,9	
4.	Biomasa stała zrębka	M _{ar}	≤13%	0,5	1,4
			>13%	1,2	3,4
		A _{ar}	0,3	0,9	
		w _{s, ar}	0,03	0,09	
		q _{p, net, ar}	210	600	
		C _{ar}	0,7	2,0	
5.	Stałe paliwa wtórne niezależnie od formy	M _{ar}	≤13%	0,5	1,0
			>13%	1,2	2,4
		A _{ar}	0,3	1,6	
		w _{s, ar}	0,03	0,08	
		q _{p, net, ar}	210	670	