



Zaświadczenie dla Zleceniodawcy Badań wg PN-EN 303-5:2012 nr 88/2020

Zleceniodawca: DOMER SIERECKI Sp. Jawna
ul. Sienkiewicza 45a, 63-300 Pleszew
Rodzaj kotła: kocioł c.o. z automatycznym załadunkiem paliwa
Typ kotła: „KP-25” o mocy 25 kW
Paliwo: pelety drzewne

Skrócona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotła c.o. na podstawie przeprowadzonych badań


Parametr	Jedn.	Wartości oznaczone		Wymagania według PN-EN 303-5:2012 dla klasy „5”
		Moc nominalna	Moc minimalna	
Sprawność kotła	%	94,6	94,2	≥ 88,4
Emisja zanieczyszczeń*				
CO	mg/m ³	7,9	27,4	≤ 500
OGC	mg/m ³	2,5	4,1	≤ 20
Pył	mg/m ³	31,0	-	≤ 40
Kocioł c.o. typu „KP-25” o mocy 25 kW zasilany peletami drzewnymi spełnia kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według normy PN-EN 303-5:2012 w klasie 5.				

*w przeliczeniu na 10 % O₂

Porównanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przeprowadzono na podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrze nr 142/2020 i stanowi ono załącznik do tego sprawozdania.

Dyrektor CBT w IChPW Sławomir Stelmach	Data wystawienia 10.11.2020r.	Dyrektor IChPW Aleksander Sobolewski
---	----------------------------------	---

Zaświadczenie wydaje się na prośbę Zleceniodawcy badań wg. normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” (pkt. 5.7 ÷ 5.10), normy PN-ISO 10396:2001 oraz procedury technicznej nr Q/LS/02/D:2018 Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrze.



Świadectwo nr 92/2020

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe

Zleceniodawca: DOMER SIERECKI Sp. Jawna
ul. Sienkiewicza 45a, 63-300 Pleszew

Rodzaj kotła: kocioł c.o. z automatycznym załadunkiem paliwa

Typ kotła: „KP-25” o mocy 25 kW


Paliwo: pelety drzewne

Parametr		Wartość parametru	Kryteria**
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, %		83	≥77
Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń	*Emisja OGC, mg/m ³ _n	4	≤ 20
	*Emisja CO, mg/m ³ _n	24	≤ 500
	*Emisja NO _x , mg/m ³ _n	176	≤ 200
	*Emisja pyłu, mg/m ³ _n	27	≤ 40
Kocioł c.o. typu „KP-25” o mocy 25 kW zasilany peletami drzewnymi spełnia kryteria zawarte w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe			

*emisje w przeliczeniu na 10 % O₂ w standardowych warunkach – w temperaturze 0°C i przy ciśnieniu wynoszącym 1013 milibarów

**kryteria wg ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189

Porównanie z kryteriami podanymi w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 przeprowadzono na podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrze nr 142/2020 i stanowi ono załącznik do tego sprawozdania. Badania kotła przeprowadzono wg normy PN-EN 303-5:2012.

Dyrektor CBT w IChPW  Sławomir Stelmach	Data wystawienia 10.11.2020r.	Dyrektor IChPW  Aleksander Sobolewski
--	--	--

DOMER SIERECKI Spółka Jawna
ul. Sienkiewicza 45 a,
63-300 Pleszew

CERTYFIKAT DLA LICENCJONOBIORCY

F.P.H.U. HotAir Systems

Marcin Frankiewicz

32-100 Proszowice
Kościelec 155

na korzystanie z projektów kotłów z grupy
KG, KGO, KGS, KGŻ, KP, KGP
w tym z dokumentacji technicznej kotłów,
zgodnie z zawartymi umowami,
w celu produkcji kotłów i ich sprzedaży,
pod nazwą handlową Licencjonobiorcy.

Sierecki Marcin
Podpis licencjonodawcy

Marcin Sierecki

Pleszew, 2020